



DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad de CIRCUITOR con dirección en Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) España

Producto:

Interrupción de protección de corriente residual

Serie:

IDA-EV, In = 40A, 63A, IΔn= 0,03A, IΔnc = 0,006A, Un = 400/415V

Marca:

CIRCUITOR

EL objeto de la declaración es conforme con la legislación de armonización pertinente en la UE, siempre que sea instalado, mantenido y usado en la aplicación para la que ha sido fabricado, de acuerdo con las normas de instalación aplicables y las instrucciones del fabricante

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2014/30/EU: EMC Directive

2011/65/EU: RoHS2 Directive

2015/863/EU: RoHS3 Directive

Está en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativos(s):

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013

IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Año de marcado "CE":

2020



EU DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of CIRCUITOR with registered address at Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain

Product:

Interrupción de protección de corriente residual

Series:

IDA-EV, In = 40A, 63A, IΔn= 0,03A, IΔnc = 0,006A, Un = 400/415V

Brand:

CIRCUITOR

The object of the declaration is in conformity with the relevant EU harmonisation legislation, provided that it is installed, maintained and used for the application for which it was manufactured, in accordance with the applicable installation standards and the manufacturer's instructions

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2014/30/EU: EMC Directive

2011/65/EU: RoHS2 Directive

2015/863/EU: RoHS3 Directive

It is in conformity with the following standard(s) or other regulatory document(s):

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013

IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Year of CE mark:

2020



DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

La présente déclaration de conformité est délivrée sous la responsabilité exclusive de CIRCUITOR dont l'adresse postale est Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelone) Espagne

Produit:

Interrupción de protección de corriente residual

Série:

IDA-EV, In = 40A, 63A, IΔn= 0,03A, IΔnc = 0,006A, Un = 400/415V

Marque:

CIRCUITOR

L'objet de la déclaration est conforme à la législation d'harmonisation pertinente dans l'UE, à condition d'avoir été installé, entretenu et utilisé dans l'application pour laquelle il a été fabriqué, conformément aux normes d'installation applicables et aux instructions du fabricant

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2014/30/EU: EMC Directive

2011/65/EU: RoHS2 Directive

2015/863/EU: RoHS3 Directive

Il est en conformité avec la(s) suivante (s) norme(s) ou autre(s) document(s) réglementaire (s):

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013

IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Année de marquage « CE »:

2020

Viladecavalls (Spain), 9/6/2021
General Manager: Ferran Gil Torné

Circuitor

NIF A-08513178
Vial Sant Jordi s/n,
08232 Viladecavalls
Barcelona (Spain)
t. +34 93 745 29 00



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG UE

Vorliegende Konformitätserklärung wird unter alleiniger Verantwortung von CIRCUTOR mit der Anschrift, Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spanien, ausgestellt

Produkt:

Fehlerstromschutzschalter

Serie:

IDA-EV, In = 40A, 63A, I_{Δn} = 0,03A, I_{Δnc} = 0,006A, U_n = 400/415V

Marke:

CIRCUTOR

Der Gegenstand der Konformitätserklärung ist konform mit der geltenden Gesetzgebung zur Harmonisierung der EU, sofern die Installation, Wartung und Verwendung der Anwendung seinem Verwendungszweck entsprechend gemäß den geltenden Installationsstandards und der Vorarbeiten des Herstellers erfolgt.

2014/35/EU: Low Voltage Directive 2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive 2015/863/EU: RoHS3 Directive

Es besteht Konformität mit der/den folgender/folgenden Norm/Normen oder sonstigem/sonstiger Regelwerk/Regelwerken

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013
IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Jahr der CE-Kennzeichnung:

2020



DECLARAÇÃO DA UE DE CONFORMIDADE

A presente declaração de conformidade é expedida sob a exclusiva responsabilidade da CIRCUTOR com morada em

Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha

Produto:

Disjuntor de corrente residual

Série:

IDA-EV, In = 40A, 63A, I_{Δn} = 0,03A, I_{Δnc} = 0,006A, U_n = 400/415V

Marca:

CIRCUTOR

O objeto da declaração está conforme a legislação de harmonização pertinente na UE, sempre que seja instalado, mantido e utilizado na aplicação para a qual foi fabricado, de acordo com as normas de instalação aplicáveis e as instruções do fabricante.

2014/35/EU: Low Voltage Directive 2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive 2015/863/EU: RoHS3 Directive

Está em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s):

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013
IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Ano de marcação "CE":

2020



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La presente dichiarazione di conformità viene rilasciata sotto la responsabilità esclusiva di CIRCUTOR, con sede in

Vial Sant Jordi, s/n - 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spagna

prodotto:

Interruttore automatico residuo

Serie:

IDA-EV, In = 40A, 63A, I_{Δn} = 0,03A, I_{Δnc} = 0,006A, U_n = 400/415V

MARCHIO:

CIRCUTOR

L'oggetto della dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione Europea, a condizione che venga installato, mantenuto e utilizzato nell'ambito dell'applicazione per cui è stato prodotto, secondo le norme di installazione applicabili e le istruzioni del produttore.

2014/35/EU: Low Voltage Directive 2014/30/EU: EMC Directive
2011/65/EU: RoHS2 Directive 2015/863/EU: RoHS3 Directive

È conforme alle seguenti normative o altri documenti normativi:

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013
IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Anno di marcatura "CE":

2020

Viladecavalls (Spain), 9/6/2021
General Manager: Ferran Gil Torné

NIF A-08513178
Vial Sant Jordi s/n,
08232 Viladecavalls
Barcelona (Spain)
t. +34 93 745 29 00



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność firmy CIRCUTOR z siedzibą pod adresem: Vial Sant Jordi, s/n – 08232 Viladecavalls (Barcelona) Hiszpania

produkt:

Wyłącznik różnicowo-prądowy

Seria:

IDA-EV, $I_n = 40A$, $63A$, $I_{\Delta n} = 0,03A$, $I_{\Delta ndc} = 0,006A$, $U_n = 400/415V$

marka:

CIRCUTOR

Przedmiot deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami prawodawstwa harmonizacyjnego w Unii Europejskiej pod warunkiem, że będzie instalowany, konserwowany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wyprodukowany, zgodnie z mającymi zastosowanie normami dotyczącymi instalacji oraz instrukcjami producenta

2014/35/EU: Low Voltage Directive 2014/30/EU: EMC Directive

2011/65/EU: RoHS2 Directive 2015/863/EU: RoHS3 Directive

Jest zgodny z następującą(y) normą(ami) lub innym(i) dokumentem(ami) normatywnym(i):

IEC 62955 Ed. 1.0:2018 IEC 61008-1 Ed. 3.0:2010 + A1:2012 + A2:2013
IEC 61008-2-1 Ed. 1.0:1990 IEC 61008-2-2 Ed. 1.0:1990

Rok oznakowania "CE":

2020

Viladecavalls (Spain), 9/6/2021
General Manager: Ferran Gil Torró

